



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

248001, г. Калуга, ул. Кирова, д.9А, тел.: 718-210, E-mail: [emercom@kaluga.ru](mailto:emercom@kaluga.ru)  
(указываются адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Дзержинского, Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского районов  
249833, г. Кондрово, ул. Демьяна Бедного, д. 2а, тел.: 8(48434) 4-64-67, E-mail: [ond-40-6@yandex.ru](mailto:ond-40-6@yandex.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 3/1/5**

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному образовательному учреждению  
дополнительного образования «Детская школа искусств имени Н. Гончаровой»**

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Дзержинского, Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского районов по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 3 от «05» февраля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «13» февраля 2018 г. 14<sup>15</sup> мин. по «13» марта 2018 г. 09<sup>15</sup> мин. проведена плановая выездная проверка.

Государственным инспектором Дзержинского, Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского районов по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Сырцовой Н.А. проведена проверка помещений и территории Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени Н. Гончаровой», расположенного по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный Завод, ул. Трудовая, д.2А, д. Жилетово, ул. Садовая, д.2, п. Пятовский ул. Ленина, д.13

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени Н. Гончаровой» Пиманкина Палейла Ивановна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5
<b>п. Полотняный Завод, ул. Трудовая д.2А</b>				
1.	Предоставить исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта	<small>(п.51 ППР в РФ) На объекте защиты должно храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта</small>	01.06.2018г.	
2.	Ковры и ковровые дорожки на путях эвакуации закрепить к полу	<small>(п.35 ППР в РФ) Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия пола на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.</small>	01.06.2018г.	
<b>п. Пятовский, ул. Ленина, д.13</b>				
3.	Приемно-контрольный прибор автоматической пожарной сигнализации разместить в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, либо в помещении без персонала, ведущее круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре и о неисправности в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В	<small>п.17 ППР в РФ (Приборы приемно-контрольные и приборы оповещения, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов и аппаратуры без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре и о неисправности в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В</small>	01.06.2018г.	

круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений	указанном случае, помещении, где устанавливаются приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа
---	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Дзержинского, Юхповского,  
Износковского, Медынского  
и Мосальского районов по пожарному надзору  
« 13 » марта 2018 года

Предписание для исполнения получил:  
Законный представитель  
« 13 » 03 2018 года




Н.А. Сырцова

директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени Н. Гончаровой» Пимапкина Надежда Ивановна

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору